

Maîtrise d'ouvrage :

Communauté de Communes Cléry Betz Ouanne
569, route de Chatillon Coligny
45220 CHATEAU RENARD

Modification du bassin

à COURTENAY

ZA Luteau II

PLAN DES TRAVAUX

Echelle : 1/200

OPOIBI

ORIENTE

ORIENTE

N° dossier

24/01/2025

date

0

indice

Première diffusion

modifications

Dessiné par : EL

Vérifié par : CB

Maîtrise d'oeuvre :

INCA

SARL

Maître d'œuvre VRD

9 rue du clos des Venelles

Parc d'activités Orléans Charbonnière

45800 SAINT JEAN DE BRAYE

Tel : 02.38.88.37.10

E-Mail : secretariat@inca-ing.fr

Bassin existant :
Occurrence de dimensionnement : 30 ans
Débit de fuite : 19 l/s
N0 : 156.36
N10 : 158.06
Volume mort : 2 300 m³
Volume total : 6 980 m³
Volume utile : 4 680 m³

